

повторного появления плесени дополнительно утеплить потолочное перекрытие и оконные блоки;

Срок: до 01.09.2019г.

-отремонтировать крышу в туалете;

Срок: до 01.09.2019г.

- в соответствии п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 – в моечной пищеблока установить проточный водонагреватель на 100 литров;

срок: до 01.04.2019г.

II. в СОШ по адресу, 453028, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Молодёжная, д. 1/1:

- в соответствии п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 –откосы оконных блоков в помещении пищеблока, в кабинете русского языка и литературы (каб. №8,) верхнюю часть стен в спортзале (южная сторона) высушить, очистить от грибка и дополнительно утеплить потолочное перекрытие и оконные блоки;

Срок: до 01.09.2019г.

- в соответствии п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 – - в соответствии п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 – в моечной пищеблока установить проточный водонагреватель на 100 литров;

срок: до 01.09.2019г.

-в мясном, рыбном, овощном цехах заменить изношенные водопроводные сети холодного и горячего водоснабжения и оборудовать моечными ваннами и раковинами с подключением их к указанным сетям горячего и холодного водоснабжения через смесители;

Срок : до 01.09.2019г.

- в соответствии п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – на втором этаже туалеты для мальчиков и девочек привести в соответствии с проектом.

Срок: до 01.09.2020г.

Дата полного исполнения предписания 01.09.2020 года
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке; указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания


О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание: срок до « 01 » 09 20 19 г. и до 01.09.2020г.

Должностное лицо территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

Булатов Ильдар Алкимович,
специалист - эксперт

Ф.И.О., должность, наименование отдела


подпись


расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:

« 10 » января 2019г.



директор МОБУ СОШ д. Кабаково
Кусябаева Мильяуша Амировна

дата

подпись

должность,

Ф.И.О. (при наличии)