

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4
(наименование органа государственного пожарного надзора)

т./ф.: (34745) 2-10-96, e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Кабаково муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директор Кусябаева М.А. МР Кармаскалинский район РБ

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения главного государственного инспектора Аургазинского, Архангельского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Каримова Рустама Салаватовича

N 8 от " 09 " января 20 19 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. " 21 "

января 20 19 по 12 ч. 00 мин. " 21 " января 20 19 г. проведена внеплановая проверка

Заместителем главного государственного инспектора Аургазинского, Архангельского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Ардашировым Ильгизом Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Кабаково муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан, расположенного по адресам: 453028, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Победы, 49; 453028, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, д. Кабаково, улица Молодежная, 1/1; 453025, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, д. Ильтерьяково, ул. Школьная, 1.

совместно с Директор Муниципальное общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа д. Кабакова муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Кусябаева Миляуша Амировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о (подпись) выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание № 2 МОБУ СОШ д.Кабаково, расположенного по адресу: 453028, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Молодежная, 1/1				
1	Помещения спортивного зала, подвального помещения здания, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.	22.12.2019	
2	В административном корпусе школы на крыше здания отсутствуют ограждения по кровле.	п.24. Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме».	22.12.2019	