

**Здания филиала МОБУ СОШ д.Кабаково ООШ с. Ильтеряково, расположенного по адресу: 453023 Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, д. Ильтеряково, ул. Школьная, 1**

3	Помещения спортивного зала, помещения группы дошкольного образования и гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.	22.12.2019	
4	Здание школы, гаража и группы дошкольного образования не оборудовано молниезащитным устройством.	СО 153-34.21.122-2003 РД 34.21.122.87	22.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Аургазинского, Архангельского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Ардаширов Ильгиз Хамитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


" 21 " 01 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

директор Курабаева М.А.  
должность, фамилия, инициалы

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.