

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год МОБУ СОШ д.Кабаково  
наименования учреждения

№ п/п	Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан	Внеплановая проверка требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара	21 января 2019 г.	По адресу: Кармаскалинский район, д.Кабаково, ул.Молодежная, 1/1: 1) Помещения спортивного зала, подвального помещения здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 2) На крыше здания отсутствуют ограждения по кровле По адресу: Кармаскалинский район, с.Ильгеряково, ул.Школьная, 1/1: 1) Помещения спортивного зала, помещения группы ГДО и гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 2) Здание школы, гаража и ГДО оборудовано молниезащитным устройством	1) Спортивный зал оборудован сигнализацией 2) Без ремонта кровли здания ставить ограждения нецелесообразно 1) Помещения спортивного зала, помещения группы ГДО и оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 2) Здание школы оборудовано молниезащитным устройством
2	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Буздякском,	Проверка нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных	10 января 2019 г.	По адресу: Кармаскалинский район, д.Кабаково, ул.Победы, 49: 1) Оборудовать туалеты санитарными приборами в	1) Выполнено